



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en
Controle v.z.w

Erkend Organisme

Mecheisesteenweg 247
Telefoon 015/55 51 51

2820 BONHEIDEN
Fax 015/55 06 30

DISTRIBUTIEBEHEERDER:

Meter nr. :

Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

VERSLAG NR. VJ 119 1092-Mo

ADRES INSTALLATIE: EMILE VERHAERENSTRAAT 14
2890 SIKT-AMANDUS

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER : 7 BRELCO BVBA

Adres :

INSTALLATEUR : 2880 BORNEM

Adres :

BTW of IK : BE 702 624

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 13/02/2014 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: WONING
Aard installatie: ~~Nieuw~~ ~~Uitbreiding~~ ~~Wijziging~~ ~~Tijdelijk~~ ~~Verzwarend~~ Renovatie
Begin werken : Fundering ~~vóór~~ na 1.10.81 ; Installatie ~~vóór~~ na 1.10.81 - ; Met ~~Zonder~~ BA4 / BA5 ; AREI art. ~~86-87~~
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: 40 A ; Alg. schakelaar: type: AOS 60 A 300 mA
Netaftakkabel (type & sectie): BCSTANNA mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): EXL B 4 x 10 mm²
Type aardelektrode: lus-baren pennen ~~horizontale geleider~~ ~~diepteaarding~~ ; Aardverbindingssysteem TT ~~TN~~ ~~TT~~
Aantal borden: 2 ; Aantal eindstroombanen: 32 ; Spreidingsweerstand : 9,6 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: 25 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

BORD 1 AOS 60 A 300 mA 2P → DIFF 60 A 300 mA 2P → KRINEEN: 1A-1P
↳ BORD 2 DIFF 60 A 300 mA 2P → DIFF 60 A 300 mA 2P → KRINEEN: 2A-2G
↳ KRINEE 2P
2G-2P

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 -
en de technische procedure(s) TPR-E12 - E12R
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode ja ~~neen~~
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja ~~neen~~

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde:

GEEN

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde:

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. **BESLUIT** : De installatie ☒ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van het AREI.

De algemene automatische differentieelstroominrichting ~~was~~ werd verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 13/02/2014
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.

~~De installatie~~ ☐ voldoet ☐ voldoet niet aan de voorschriften van de distributienetbeheerder.

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

[Handtekening]