

Richtlijnen stroomgroep

Beschrijving

Deze pagina biedt een overzicht van de richtlijnen die een organisatie moet opvolgen indien er een stroomgroep opgesteld wordt tijdens een evenement, dit om

- de organisator aandachtig te maken voor de verschillende risicoscenario's die zich kunnen voordoen;
- een overzicht te bieden van de concrete veiligheidsmaatregelen die de organisator dient te nemen ter voorbereiding;
- de richtlijnen die binnen de verschillende gemeenten aan de organisatoren worden meegegeven, te uniformiseren.

Algemene richtlijnen

De stroomgroep dient gekeurd en geaard te zijn. Het keuringsattest, afkomstig van een erkend organisme, dient voorhanden te zijn bij de organisator.

Minimum één brandblusser conform EN 3 met minimaal 1 bluseenheid (bijvoorbeeld 6 kg ABC-poeder) dient voorzien te worden in de nabijheid van de stroomaggregaat.

Vul de brandstoftank nooit terwijl de motor nog warm is of draait.

Vul altijd in open lucht.

Verwijder gemorste brandstof onmiddellijk om te vermijden dat deze vuur vat.

Het is verboden te roken in de nabijheid van de stroomgroep.

Keuze van de installatieplaats

De stroomgroep moet steeds horizontaal, stabiel en op een stevige ondergrond opgesteld worden, op voldoende afstand van brandbare materialen, minstens 1 meter van gebouwen of andere machines en nooit op een plaats waar water kan blijven staan.

Zorg steeds voor een degelijke aarding (bijgeleverde aardingspin).

De stroomgroep mag nooit in een lokaal opgesteld worden, tenzij er een uitlaatsysteem tot buiten voorzien is, aangezien de uitlaatgassen verstikkend en giftig zijn.

De stroomgroep moet fysisch afgescheiden zijn t.o.v. publiek (vb. door dranghekken) om verbranding of enig ander letsel te voorkomen.

Er dient naar gestreefd te worden dat de stroomgroep opgesteld wordt op de voor de brandweer meest toegankelijke plaats.

lets fout of onduidelijk op deze pagina? Meld het ons! (</feedbackformulier?source=%2FRichtlijnen-stroomgroep&title=Richtlijnen+stroomgroep&n=22589>)